

WECHSELRICHTER UPDATE über SOLAR WEB

1. Mittels Webbrowser in das SolarWeb einloggen (In der App ist das Updaten nicht möglich)
2. Unter Einstellungen → Komponenten → das gewünschte Update Anklicken und mit Update bestätigen.
3. Den PopUp mit Update Starten bestätigen.

Der Updatevorgang kann einige Minuten dauern, währenddessen darf die Spannungsversorgung nicht unterbrochen werden, da dies zur Beschädigung der Fronius Anlagenüberwachung führen kann!

← PROFIL | BILD | KONTAKTE | **KOMPONENTEN** | RECHTE | TARIFE | SERVICEMELDUNGEN | BESITZERWECHSEL | LÖSCHEN

Neues Gerät

HINZUFÜGEN

Datenquellen

UPDATE

Datenquellen ID	Datenquellentyp	IP Adresse	aktiv bis	<input type="checkbox"/> Alle auswählen	Update	Aktionen
<input checked="" type="checkbox"/>	Datamanager		Aktiv <input checked="" type="checkbox"/>		Installiert: 3.21.3-1 Verfügbar: 3.23.6-1	

AUSTAUSCHEN DEAKTIVIEREN

Energiezähler

Name	#	Position	Kategorie	Datenquellen ID	Sichtbar
PowerMeter	1	Einspeisepunkt	Primärzähler		<input type="checkbox"/>

BEARBEITEN

Wechselrichter

UPDATE

Name	#	Seriennummer	Typ	Datenquellen ID	Wp	Sichtbar	aktiv bis	<input type="checkbox"/> Alle auswählen	Update	Aktionen
Symo 17.5-3-M (1)	1		Symo 17.5-3-M		DC1: 25000 DC2: -	<input type="checkbox"/>	Aktiv <input checked="" type="checkbox"/>		Verfügbar: fro33500.upd	

BEARBEITEN